



Demande de mise à jour technique 003

Programme de certification

BOMA BEST Durable

Version du programme de certification

v4.0

Catégories d'actifs touchées

TOUS

Date d'affiche

1er août 2024

Date d'entrée en vigueur

Immédiatement

Question :

I2.4 – Surveillance du CO dans les aires de stationnement - Les concentrations de monoxyde de carbone (CO) dans les garages de stationnement fermés et les quais de chargement respectent-ils les seuils minimaux?

Enquête

En ce qui concerne les exigences relatives aux capteurs de CO : « Fournir les détails du capteur (semi-conducteur électrochimique ou à oxyde métallique avec une résolution de 0,1 ppm) », ces types de capteurs ne sont généralement pas utilisés, et 1,0 ppm le sont. Veuillez préciser si l'intention était de 0,1 ppm ou de 1,0 ppm.

Décision

La résolution est destinée à être 1.0ppm et non 0.1ppm.